



**Изготовитель: ООО «РЦК»**

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [2454455@mail.ru](mailto:2454455@mail.ru)

<https://otbornoe-ustroistvo.ru/>

ПАСПОРТ

**ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

**ЗК4-1-11-95**

(этикетка)

ООО «РЦК»

2016г.

г.Ростов-на-Дону

## ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-1-11-95

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Для установки на прямых участках толстых труб в качестве отборного устройства.
- 1.2. Среда – согласно установки.
- 1.3. Присоединение – согласно установке.
- 1.4. Отборное устройство не включено в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Температура рабочей среды не выше 200 С°
- 2.2. Температура окружающей среды от -40 до 60С°.
- 2.3. Среда-неагрессивная
- 2.3. Материал: сталь 20

### 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Закладная конструкция ЗК4-1-11-95 уст. 02-22-М-21-2** соответствуют требованиям технических условий по ТУ 4210-17416124-96 и признаны годными к эксплуатации.
- 3.2 Паспорт, 1экз. на партию изделий (100шт.) поставляемых в один адрес.

Дата выпуска «06» июня 2016 г.

ОТК  
078  
1  
РДК

РЦК



### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций с ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

### 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 5.1. Храниться закладные конструкции должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха до +50 С°, относительной влажности воздуха 98 % при 35 С°
- 5.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.