

## АКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

**ОБОРУДОВАНИЕ:** Грязевик ТС-567.00.000-04 Ду-250 Ру1,6МПа  
Выполнено в соответствии с Правилами Ростехнадзора РФ.

**ВЕЛИЧИНА ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ:** 2 Мпа  
**ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ** 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр корпуса и сварочных швов.

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях не установлено.

**Вывод:** оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

ОТК РЦК

ОТК  
№1 I №2  
РЦК

«09» сентября 2015 г.

**ГРЯЗЕВИК**  
**СЕРИЯ 5.903-13**  
**ТС-567.00.000**  
**ПАСПОРТ**

