



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47,
оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

__centr-k.com

otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону

СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ

1. Назначение.

Сосуды уравнительные СУ предназначены для поддержания постоянного уровня жидкости в одной из двух соединительных линий при измерении уровня жидкости в резервуарах с использованием датчиков давлений.

2. Технические данные.

Наименование и условное обозначение сосудов, условное давление, материалы деталей, исполнение и масса указаны в табл. Габаритные и присоединительные размеры моделей соответствуют ТУ 25-7439.0018-90

3. Комплектность.

Сосуд - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

4. Гарантии изготовителя.

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию _____

5. Свидетельство о приемке.

Сосуд СУ _____ соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

| Наименование | Условное обозначение | Условное давление, МПа | материал | Масса кг |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Сосуд Уравни- тельный | СУ-6,3-2-А | 6,3 | Сталь 20 | 4,1 |
| | СУ-6,3-4-А | | Сталь 12Х18Н10Т | |
| | СУ-25-А | 25 | Сталь 20 | 6,6 |
| | СУ-25-2-А | | Сталь 12Х18Н10Т | |
| | СУ-40-А | 6,3 | Сталь 20 | 4,1 |
| | СУ-6,3-2-Б | | Сталь 12Х18Н10Т | |
| | СУ-6,3-4-Б | 25 | Сталь 20 | 6,6 |
| | СУ-25-Б | | Сталь 12Х18Н10Т | |
| | СУ-25-2-Б | 40 | Сталь 20 | 2,3 |

6. Меры безопасности.

Высокое давление рабочей среды является опасным фактором. Запрещается проведение любых ремонтных работ на сосудах, находящихся под давлением. Сосуды должны храниться в транспортной таре или без упаковки. Условия хранения сосудов 2 по ГОСТ 15150.

Дата выпуска «20» Марта 2014 г.

ОТК
1
РЦК

