Изготовитель: ООО «РЦК»
344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2445455@mail.ru
otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЗК4-1-8-95(РАСШИРИТЕЛЬ)

(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016

OTBORNOE-USTROISTVO.RU

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-1-8-95 (РАСШИРИТЕЛЬ)

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Закладные конструкции (расширители) на технологическом оборудовании и коммуникациях — трубопроводах, газоходах, воздуховодах служат для установки термодатчиков, и жидкостных показывающих термометров.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры рабочей среды	**Не агрессивные жидкости и газы**
Условное давление	100 МПа
Температура рабочей среды	250°С
Уплотнение	**торцевое**
Исполнение присоединения	М16х1,0
Трой ник	57
Переходы	57х32
Материал, сталь	20

Закладные конструкции (расширители) не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Закладная конструкция (расширитель) **ЗК4-1-8-95 уст. 11-03-20-100** соответствуют требованиям технических условий ТУ 36.1097-85 сборников СЗК4-1 — СК34-8 различных годов издания и признаны годными к эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Закладная конструкция (расширитель) **ЗК4-1-8-95 уст. 11-03-20-100**
- Паспорт 1 шт. на партию изделий .

Дата выпуска «18» Июля 2016г.

ОТК ОТК 1 РЦК РЦК

«Ростовский Центр Компдектации» «Rostov-on-Don Staffing Centre»

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций ЗК4, ТУ36.1097-85 сборников СЗК4-1 — СЗК4-8, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

5.2. Гарантий ный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1. Хранитьcя закладных конструкций осуществляется на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до +50°С, относительной влажности воздуха 50%.

6.2 Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.