



**Изготовитель: ООО «РЦК»**

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М.

Нагибина, 33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [2445455@mail.ru](mailto:2445455@mail.ru)

[otbornoe-ustroistvo.ru](http://otbornoe-ustroistvo.ru)

**ПАСПОРТ  
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
ЗК4-1-8-95(РАСПИРИТЕЛЬ)**

(этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016

# ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-1-8-95 (РАСШИРИТЕЛЬ)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Закладные конструкции (расширители) на технологическом оборудовании и коммуникациях — трубопроводах, газоходах, воздуховодах служат для установки термоматчиков, и жидкостных показывающих термометров.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры рабочей среды	Не агрессивные жидкости и газы
Условное давление	10 МПа
Температура рабочей среды	250°C
Уплотнение	торцевое
Исполнение присоединения	M16x1,5
Трой ник	57
Переходы	57x32
Материал, сталь	20

Закладные конструкции (расширители) не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Закладная конструкция (расширитель) ЗК4-1-8-95 уст. 01-04-20-10 соответствуют требованиям технических условий ТУ 36.1097-85 сборников СЗК4-1 — СК34-8 различных годов издания и признаны годными к эксплуатации.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Закладная конструкция (расширитель) ЗК4-1-8-95 уст. 01-04-20-10
- Паспорт 1 шт. на партию изделий .

Дата выпуска «18» Июля 2016г.

ОТК



РСК



## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций ЗК4, ТУ36.1097-85 сборников СЗК4-1 — СЗК4-8, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1. Храниться закладных конструкций осуществляется на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до +50°C, относительной влажности воздуха 50%.

6.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.