



ООО «РЦК», 344068, г. Ростов - на-Дону, пр.
М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2454455@mail.ru
otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЗК51246464-015-2-2014
(МК1,6-150П)
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016г.

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЗК51246464-015-2-2014 (МК1,6-150П)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Отборные устройства давления предназначены для отбора импульса давления и монтажа манометров на технологических трубопроводах и аппаратах. Снабжено отключающим вентилем. (КТНМ1,6).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	газ, пар, жидкость нейтральные материалам деталей	жидкость к основных
Номинально (условия) давления, Мпа (кгс/см ²)	1,6 (16)	
Температура рабочей среды, t, гр. С	150	
Материал, сталь	20	

Отборные устройства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: ЗК51246464-015-2-2014 (МК1,6-150П) КТНМ1,6

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. Закладная конструкция ЗК51246464-015-2-2014 (МК1,6-150П) КТНМ-1,6 соответствуют требованиям технических условий ТУ 4218-17416124-001-96 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «10» мая 2016г.



Штамп

Печать



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

5.2. Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.