



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЗК4-1-13-95

(этикетка)

ООО «РЦК»

2016г.

г.Ростов-на-Дону

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-1-13-95

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Для установки в кирпичной или бетонной стене дымохода, для подключения датчиков контроля температуры среды.
- 1.2. Среда – чистый и дымовой газ.
- 1.3. Присоединение к приборам резьбовое, согласно установки.
- 1.4. Закладная конструкция не включена в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Температура рабочей среды не выше 450 С°
- 2.2. Температура окружающей среды от -40до 60С°.
- 2.3. Материал: сталь 20

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 3.1 Закладная конструкция ЗК4-1-13-95 уст. 700-20-С соответствуют требованиям СНиП III-24-75 и ТУ 36.1138-83 и признаны годными к эксплуатации.
- 3.2 Паспорт, 1экз. на партию изделий (не более 100шт.) поставляемых в один адрес.

Дата выпуска «06» июня 2016 г.

ОТК

07
1
РД

РЦК



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций с ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 5.1. Храниться закладные конструкции должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха до +50 С°, относительной влажности воздуха 98 % при 35 С°
- 5.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.