

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ

ПАСПОРТ
ФНУШ 3712-001-62100924-2010 ПС

I НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Клапан запорный игольчатый предназначен:
- для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой, а так же в качестве запорного устройства (КЗИ);
 - для присоединения технического манометра к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИС);
 - для присоединения технического и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИМ, КЗИТ).
- 1.2 Изготовлены фирмой Artaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH, Zöblitz, Germany

1.3 Сертификат Соответствия ГОСТ Р № С-DE.AB29.B.58815 от 13.10.2010.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Проход условный, Ду – 4 мм.
 2.2 Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544-93.
 2.3 Рабочая среда: жидкость, газ и пар, не приводящие к разрушению материалов, указанных в п.2.5.
 2.4 Вид исполнения клапана:
 - КЗИС – по DIN 16270 – клапан с шпкой и штуцером, а также со сбросным отверстием;
 - КЗИМ – по DIN 16271 – клапан с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием;
 - КЗИТ – по DIN 16272 – с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием.
 2.5 Диапазон температуры рабочей среды, предельное давление и материалы комплектующих:

Наименование клапана	Предельное давление, МПа/ материал корпуса	Диапазон температуры рабочей среды, °С	Уплотнения	Маховик (поворотная ручка)	Масса*, кг, не более
КЗИС-25л	25 / латунь 2.0402	-20...+160	PTFE (политетрофлю роэтилен)	чёрная теплостойкая пластмасса	0.55
КЗИМ-25л					0.75
КЗИТ-25л					0.9
КЗИС-40с	40 / сталь углеродистая 1.0460		Графит		0.55
КЗИМ-40с					0.7
КЗИТ-40с					0.86
КЗИС-60н	60 / сталь нержавеющая 1.4571	-40... +200	Графит	0.55	
КЗИМ-60н				0.7	
КЗИТ-60н				0.86	

* Масса приведена для клапанов в исполнении А (стяжная муфта).

- 2.6 Резьба присоединительная клапана к отводу от рабочей магистрали, подключение технического и контрольного манометров (ненужное зачеркнуто)– M20x1,5; G1/2", 1/2NPT.
 2.7 Установочное положение клапана – любое. Направление подачи рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки-указателя на корпусе.
 2.8 Управление клапаном – ручное. Шпилька клапана должна плавно поворачиваться крутящим моментом не более 5 Нм. Закрытие клапана производится вращением маховика по часовой стрелке.
 2.9 Условия эксплуатации клапана – категория I, исполнение ОУ по ГОСТ 15150-69.
 2.10 Условия транспортирования и хранения клапана соответствует УХЛ4 по группе С ГОСТ 15150-69.
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции клапана, а также использование при производстве других материалов, аналогичных вышеуказанным, без предварительного уведомления потребителя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 При работе с клапаном необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, распространяющиеся на оборудование, работающее под давлением.
 Не допускается:
 - эксплуатация клапана в системах, давление в которых превышает верхнее значение Ру;
 - производить какие-либо работы по устранению дефектов клапана, присоединение, отсоединение от подводщих магистралей, не убедившись в отсутствии давления в магистрали.
- 3.2 Клапан поставляется в положении затвора «закрыто». Перед монтажом клапана к магистрали с рабочей средой его необходимо расконсервировать. Устанавливать клапан нужно таким образом, чтобы направление потока среды совпадало с направлением стрелки-указателя на корпусе клапана. После этого необходимо произвести дополнительную очистку внутренней поверхности клапана промывкой или продувкой, при этом затвор клапана должен быть полностью открыт.
- 3.3 Клапан нормально функционирует только при эксплуатации его в определенных климатических условиях на соответствующих рабочих средах, рабочих температурах и давлениях, указанных выше. При эксплуатации клапана не рекомендуется использование дополнительных рычагов при открытии и закрытии. Закрытие клапана осуществляется поворотом маховика по часовой стрелке. Не допускается использование запорного клапана для регулировки расхода рабочей среды. Положение маховика может быть только полностью открытое или закрытое.
- 3.4 В процессе эксплуатации клапана возможно возникновение протечек в сальниковом уплотнении. Для своевременного обнаружения этих протечек необходимо проводить периодический осмотр клапана. В случае обнаружения протечек в сальниковом уплотнении, необходимо подтянуть накидную гайку, а при необходимости, заменить сальниковое уплотнение.
- 3.5 Разборку клапана можно производить как на магистрали, при отсутствии давления рабочей среды, так и в снятом положении.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Клапан КЗИТ-60н Паспорт	3 шт. 1 экз.	Поставляется один экземпляр на партию изделий, отправляемых в один адрес

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 5.1 Клапан запорный игольчатый соответствует Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2010г. № 753), ГОСТ 12 2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 5761-2005 Разд.7 и признан годным к применению. Контроль качества изготовления по ISO 9001.

Дата продажи 19.03.2015

Отметка торговой организации



6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий завода-изготовителя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
 6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.
 6.3 Гарантийная наработка – 800 циклов, полный срок службы – не менее 5 лет.
 6.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: