

ПДК
ООО «РЦК», 344068, г. Ростов – на-Дону, пр.
М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2454455@mail.ru
www.otbornoe-ustroistvo.ru

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЗК4-46-70
(Этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2015г.

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-46-70

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены в качестве закладного устройства для установки в них приборов для измерения температуры и давления.

1.2. Транспортируемая среда: не агрессивные газы и жидкости

1.3. Рабочее давление: Ру до 10 МПа (100 кгс/см²)

1.4. Рабочая температура среды: от минус 40 до плюс 200°C.

1.5. Закладные конструкции изготавливают в климатическом исполнении – УЗ по ГОСТ 15150-69.

1.6. Средний срок службы – 10 лет.

1.7. Закладные конструкции не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

1.7. Допускаются предельные отклонения размеров — по рабочей документации предприятия-изготовителя.

1.8 Пробное гидравлическое испытание бобышек проводится, как правило, совместно с аппаратом и блоком в соответствии с ОСТ 26291.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: Бобышка БП01 М27*2, пробка, прокладка.

Паспорт один экз. на партию.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Закладная конструкция ЗК4-46-70 соответствует требованиям технических условий ТУ 36-1118-84 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «17» Октября 2015.г.

0 Т Х
• 1 • ОТК
Р П К

РЦК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

4.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Храниться закладные конструкции должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°C, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C.

5.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

