

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ

ПАСПОРТ

ФНУШ 3712-001-62100924-2010 ПС

I НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Клапан запорный игольчатый предназначен:

- для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой, а так же в качестве запорного устройства (КЗИ);
- для присоединения технического манометра к магистрали с рабочей средой,броса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИС);
- для присоединения технического и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой,броса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИМ, КЗИТ).

1.2 Декларация о соответствии ТС RU № Д-RU.A301.В.00088 от 05.02.2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Проход условный, Ду – 4 мм.

2.2 Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544-93.

2.3 Рабочая среда: жидкость, газ и пар, не приводящие к разрушению материалов, указанных в п.2.5.

2.4 Вид исполнения клапана:

- КЗИС – по DIN 16270 – клапан с цапкой и штуцером, а также со сбросным отверстием;
- КЗИМ – по DIN 16271 – клапан с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием;
- КЗИТ – по DIN 16272 – с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием.

2.5 Диапазон температуры рабочей среды, предельное давление и материалы комплектующих:

Наименование клапана	Предельное давление, МПа/материал корпуса	Диапазон температуры рабочей среды, °C	Уплотнения	Маховик (поворотная ручка)	Масса*, кг, не более
КЗИС-25л	25 / латунь	-20...+160	PTFE (политетрафлю ротилен)	0.55	
КЗИМ-25л	2.0402		чёрная теплостойкая пластмасса	0.75	
КЗИТ-25л			Графит	0.9	
КЗИС-40с	40 / сталь			0.55	
КЗИМ-40с	уплеродистая			0.7	
КЗИТ-40с	1.0460			0.86	
КЗИС-40н	40 / сталь	-40... +200	PTFE (политетрафлю ротилен)	0.55	
КЗИМ-40н	нержавеющая			0.7	
КЗИТ-40н	1.4571			0.86	

* Масса приведена для клапанов в исполнении А (стальная муфта).

2.6 Резьбовое присоединительная клапана к отводу от рабочей магистрали, подключение технического и контрольного манометров (ненужно зачеркнуто) - M20x1,5, G1/2", G1/4".

2.7 Установочное положение клапана – любое. Направление подачи рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки-указателем на корпусе.

2.8 Управление клапаном – ручное. Шпиндель клапана должен плавно поворачиваться крутящим моментом не более 5 Нм. Закрытие клапана производится вращением маховика по часовой стрелке.

2.9 Условия эксплуатации клапана – категория 1, исполнение ОУ по ГОСТ 15150-69.

2.10 Условия транспортирования и хранения клапана соответствует УХЛ4 по группе С ГОСТ 15150-69. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции клапана, а также использование при производстве других материалов, аналогичных вышеуказанным, без предварительного уведомления потребителя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При работе с клапаном необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, распространяющиеся на оборудование, работающее под давлением. Не допускается:

- эксплуатацию клапана в системах, давление в которых превышает верхнее значение Ру;
- производить какие-либо работы по устранению дефектов клапана, присоединение, отсоединение от подводящих магистралей, не убедившись в отсутствии давления в магистрали.

3.2 Клапан поставляется в положении затвора «закрыт». Перед монтажом клапана к магистрали с рабочей средой его необходимо расконсервировать. Устанавливать клапан нужно таким образом, чтобы направление потока среды совпадало с направлением стрелки-указателя на корпусе клапана. После этого необходимо произвести дополнительную очистку внутренней поверхности клапана промывкой или продувкой, при этом затвор клапана должен быть полностью открыт.

3.3 Клапан нормально функционирует только при эксплуатации его в определенных климатических условиях на соответствующих рабочих средах, рабочих температурах и давлениях, указанных выше. При эксплуатации клапан не рекомендуется использование дополнительных ручьев при открытии и закрытии. Закрытие клапана осуществляется поворотом маховика по часовой стрелке. Не допускается использование запорного клапана для регулирования расхода рабочей среды. Положение маховика может быть только полностью открытое или закрытое.

3.4 В процессе эксплуатации клапана возможно возникновение протечек в сальниковом уплотнении. Для своевременного обнаружения этих протечек необходимо проводить периодический осмотр клапана. В случае обнаружения протечек в сальниковом уплотнении, необходимо подтянуть накидную гайку, а при необходимости, заменить сальниковое уплотнение.

3.5 Разборку клапана можно производить как на магистрали, при отсутствии давления рабочей среды, так и в снятом положении.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Клапан КЗИС-40с Паспорт	4 шт. 1 экз.	Поставляется один экземпляр на партию изделий, отправляемых в один адрес

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Клапан запорный игольчатый соответствует Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2010г. № 753 и признан годным к применению. Контроль качества изготовления по ISO 9001.

Дата продажи 12.02.2016

Отметка торгующей организации



6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий завода-изготовителя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
- Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.
- Гарантийная наработка – 800 циклов, полный срок службы – не менее 5 лет.
- По вопросам гарантинного обслуживания обращаться по адресу: