



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

www.otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЗК14-2-6-98
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016г.

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

(ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРЕЖЕНИЯ)

ЗК14-2-6-98

1. НАЗЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Закладные конструкции (отборные устройства разрежения) предназначены для установки на аппарате или трубопроводе с тонкостенной оболочкой и небольшими колебаниями давления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Дымовой газ
Рабочее давления, Мпа	0,01
Температура рабочей среды, t, гр. С	450
Температура окружающей среды, t, гр. С	-40 до +50
Материал, сталь	20

Отборные устройства разрежения не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки входят: ЗК14-2-6-98 уст.5ж-2/1

2.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.),

поставляемых в один адрес.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Закладная конструкция (отборное устройство разрежения) ЗК14-2-6-98 уст.5ж-2/1 (0,01-450-ст.20-Л-2) соответствуют требованиям технических условий ТУ 4218-004-17416124-97 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «31» Марта 2015г.

ОТК



РЦК



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

5.2. Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.