

ПДК  
ООО «РЦК», 344068, г. Ростов – на-Дону, пр.  
М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.  
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45  
E-mail: 2454455@mail.ru  
[www.otbornoe-ustroistvo.ru](http://www.otbornoe-ustroistvo.ru)

ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
ЗК4-46-70  
(Этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2015г.

## **ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-46-70**

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1. Предназначены в качестве закладного устройства для установки в них приборов для измерения температуры и давления.

1.2. Транспортируемая среда: не агрессивные газы и жидкости

1.3. Рабочее давление: Ру до 10 МПа (100 кгс/см<sup>2</sup>)

1.4. Рабочая температура среды: от минус 40 до плюс 200°C.

1.5. Закладные конструкции изготавливают в климатическом исполнении - УЗ по ГОСТ 15150-69.

1.6. Средний срок службы - 10 лет.

1.7. Закладные конструкции не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

1.7. Допускаются предельные отклонения размеров — по рабочей документации предприятия-изготовителя.

1.8 Пробное гидравлическое испытание бобышек проводится, как правило, совместно с аппаратом и блоком в соответствии с ОСТ 26291.

### **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит: Бобышка БП01 Г1/2, пробка, прокладка.

Паспорт один экз. на партию.

### **3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Закладная конструкция ЗК4-46-70 соответствует требованиям технических условий ТУ 36-1118-84 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «17» Октября 2015.г.

011  
\* 1 \*  
РПК

РПК

### **4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

4.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

### **5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

5.1. Храниться закладные конструкции должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°C, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C.

5.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

