



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

— centr-k.com

ПАСПОРТ
ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2014г.

ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены в качестве закладного устройства для установки на них приборов, а так же для подсоединения импульсных линий, вентилей и ответвлений от коллекторов, используемых в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортируемая среда	неагрессивные газы и жидкости
Рабочее давления	20МПа
Уплотнение	торцевое
Материал, сталь	09г2с

Штуцеры не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. В комплект поставки входит: Штуцер.
3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Штуцеры приварной соответствуют чертежу ШТП 32х4-09г2с ОАО «ВНИПИгаздобыча» и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска « 17 » Июля 2014 г.

Подпись

Штамп

ОГК
ВЦК

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие штуцера чертежу ОАО «ВНИПИгаздобыча» при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1. Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°C, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C.

6.2. Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.