



EAC

**ПАСПОРТ
1456-10-0**

Клапан (вентиль) запорный

г.Барнаул * Россия

1. Основные сведения об изделии

Клапан (вентиль) запорный **1456-10-0**

Заводской номер 8/к

Дата изготовления 2017

2. Основные технические данные и характеристики

Проход условный DN, мм **10**

Давление условное (рабочее) PN(Pp), кгс/см² **100**

Температура рабочей среды T max. °C **450**

Рабочая среда: **вода, пар**

Соответствует классу герметичности «В» по ГОСТ 54808-2011

3. Результаты гидравлических испытаний

Клапан (вентиль) испытан: на прочность и плотность материала Pnp, кгс/см² **150**, на герметичность затвора и сальникового уплотнения Pпл, кгс/см² **110**.

4. Сведения об основных деталях и крепеже

Наименование	Марка материала	Примечание
Корпус	Сталь 20	
Бугель	Сталь 20	
Шток	Сталь 25X1МФ	

5. Комплект поставки

1. Клапан (вентиль) запорный **1456-10-0**

2. Паспорт - 1 экз., на партию до 10 шт.

6. Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Клапан (вентиль) изготовлен, проверен, упакован и законсервирован в соответствии с требованиями ТУ 2913-001-15365247-2004.

Клапан (вентиль) признан годным к эксплуатации. Срок хранения без переконсервации - 2 года.

Дата консервации «16» 08 2017

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику.

ОТК _____

подпись, печать