



**Изготовитель: ООО «РЦК»**

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [2454455@mail.ru](mailto:2454455@mail.ru)

[otbornoe-ustroistvo.ru](http://otbornoe-ustroistvo.ru)

ПАСПОРТ

**ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

**ЗК51246464-004-15-2013**

(этикетка)

ООО «РЦК»

2017г.

г. Ростов-на-Дону

# ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК51246464-004-15-2013

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Для установки в кирпичной или бетонной стене дымохода, для подключения датчиков контроля температуры среды.
- 1.2. Среда – дымовой газ.
- 1.3. Присоединение к приборам резьбовое, согласно установки.
- 1.4. Закладная конструкция не включена в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Температура рабочей среды не выше 200 С°
- 2.2. Температура окружающей среды от -40 до 60С°.
- 2.3. Материал: сталь 20

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 3.1 **Закладная конструкция ЗК51246464-004-15-2013 (БФ-М27х2 197-С)** соответствуют требованиям ТУ 36-1138-83 и признаны годными к эксплуатации.
- 3.2 Паспорт, 1экз. на партию изделий, в количестве 4 штук, поставляемых в один адрес.

Дата выпуска «18» Декабря 2017 г.

ОТК \* 1 \*  
РЦК

РЦК



## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций с ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

## 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 5.1. Храниться закладные конструкции должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха до +50 С°, относительной влажности воздуха 98 % при 35 С°
- 5.2. Закладные конструкции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.