**Изготовитель: ООО «РЦК»**
344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2454455@mail.ru
centr-k.com
www.otbornoe-ustroistvo.ru

# ПАСПОРТ
# ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
# (ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ)
# ЗК14-2-3-01
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-наДону
2015г.

OTBORNOE-USTROISTVO.RU

# ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
# (ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ)
# ЗК14-2-3-01

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Закладные конструкции (отборные устрой ства давления) предназначены для установки на прямых участках технического трубопровода с жидкой или газообразной средой для подключения приборов измерения давления.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Рабочая среда | Не агрессивная |
| Рабочее давления, Мпа (кгс/см2) | 16 (160) |
| Температура рабочей среды, t, гр. С | До 200 |
| Тип присоединения | прямое |
| Материал, сталь | 12х18н10т |

Отборные устрой ства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

## 2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят: .
Закладная конструкция ЗК14-2-3-01 уст. 3б-1у

2.2 Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

## 3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Закладная конструкция (отборное устрой ство давления) ЗК14-2-3-01 уст. 3б-1у с клапаном 15нж54бк соответствуют требованиям технических условий ТУ4218-004-17416124-97 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «13» Апреля 2015 .г.

ОТК «1» РЦК

ОТК

ООО «РЦК»

«Ростовский Центр Комплектации» «Rostov-on-Don Staffing Centre» ИНН 6161043609 Россия, г. Ростов-на-Дону

## 4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устрой ства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантий ный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При установке отборного устрой ства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, дей ствующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа отборное устрой ство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

## 6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Храниться отборные устрой ства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от −10 до +60°С, относительной влажности воздуха 98 % при 35°С.

6.2 Отборные устрой ства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

ОТБОРНОЕ-УСТРОЙСТВО.РФ